

Spett.le Ditta  
Eurosfusi s.r.l.  
Via Spilimbergo, 21  
33085 – Maniago

e p. c. Spett.le  
S.U.A.P. del Comune di Sant'Elena (PD)

Oggetto: **Parere tecnico n° CAS-422696-J6V7S7 del 11/05/2022**

**Scarico in pubblica fognatura.**

Progetto del 11/05/2022 Parere tecnico per servizi igienici e acque di prima pioggia.  
Ubicazione Scarico: via L. Da Vinci nel Comune di Sant'Elena  
foglio 2 mappale 650.

**IL DIRIGENTE**

- Visto il progetto richiamato in oggetto, presentato al fine di ottenere il parere in merito alla predisposizione dell'impianto fognario interno, pervenuto con PEC dal tecnico abilitato Ing. Katia Sorze;
- Visto il D.Lgs 03/04/2006, n.152 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione della C.I. del 04/02/1977;
- Vista la L.R. 16/04/1985, n.33 e s.m.i.;
- Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Richiamate le delibere del Consiglio di Bacino Bacchiglione in merito alla gestione del servizio di cui trattasi; esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

al progetto dell'impianto fognario interno di cui all'oggetto, come indicato nella relazione e negli elaborati grafici allegati alla richiesta, rif. Tavola 04.1 del 06/05/2022.

Evidenzia che:

- Il parere favorevole è subordinato all'eventuale esecuzione dei lavori di predisposizione del pozzetto di allacciamento alla pubblica fognatura ed alla realizzazione delle opere interne secondo la relazione e gli schemi indicati negli elaborati grafici presentati.
- Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente Società.
- Opere eseguite difformemente da quanto approvato, che contrastano con il funzionamento della fognatura pubblica, dovranno essere eliminate a cura e spese del richiedente che si assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
- Eventuali opere di predisposizione del pozzetto di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno essere richieste tramite apposita istanza alla Scrivente.
- A lavori ultimati dovrà essere richiesto, l'assenso allo scarico per le acque derivanti dai servizi igienici e l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, tramite SUAP di competenza.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi.

**Prescrizioni particolari per le acque di prima pioggia:**

1. *Il Titolare dello scarico è tenuto a rispettare i limiti di emissione allo scarico in pubblica fognatura riportati nella Tabella 1 allegato B, dell'allegato D alla D.G.R.V. n° 842 del 15/05/2012 e s.m.i.;*
2. *Dovrà essere posizionato un pozzetto per il campionamento delle acque reflue di prima pioggia a valle dell'impianto di trattamento;*
3. *La Ditta dovrà installare un contatore volumetrico per le conseguenti fatturazioni.*

Direzione Clienti  
Il Dirigente  
*Ing. Gaetano Guratti*  
atto firmato digitalmente

Referente: Dott. Luca Pescarin

